磐田市　需要予測　給水人口・給水量総括表

項目＼年度				実績								計画							
				平成20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
行政区域内人口			（人）	176,362	174,945	173,715	172,814	171,539	170,754	170,548	170,311	170,430	169,931	169,600	169,200	168,900	168,400	167,900	167,300	166,800	166,300
給水区域内人口			（人）	168,025	166,593	165,415	164,496	163,406	162,600	162,393	162,277	162,392	162,744	161,630	161,270	161,000	160,540	160,080	159,520	159,050	158,590
給水人口			（人）	164,605	163,359	162,893	162,880	162,465	161,923	162,120	162,070	162,106	161,304	161,580	161,240	160,980	160,530	160,070	159,520	159,050	158,590
給水普及率			（％）	98.00	98.10	98.50	99.00	99.40	99.60	99.80	99.90	99.80	99.10	99.97	99.98	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99	99.99
給水戸数			（戸）	57,490	56,659	57,018	57,747	58,261	59,059	59,729	60,423	61,163	61,686	62,150	62,740	63,380	63,700	64,290	64,580	65,180	65,530
用途別水量	生活用	一人一日平均使用水量	（ℓ/人）	255	260	260	256	255	256	250	248	250	251	248	248	247	247	246	246	246	245
		一日平均使用水量	(m^3/日)	41,979	42,549	42,341	41,647	41,355	41,433	40,452	40,261	40,488	40,506	40,136	39,955	39,810	39,619	39,441	39,242	39,063	38,902
	業務営業用	一日平均使用水量	(m^3/日)	6,461	4,611	4,634	4,558	4,621	4,658	4,464	4,439	4,389	4,522	4,407	4,380	4,353	4,326	4,299	4,272	4,245	4,218
	工場用	一日平均使用水量	(m^3/日)	5,075	4,888	5,100	4,687	4,657	4,779	4,462	4,567	4,386	4,291	4,414	4,365	4,316	4,267	4,219	4,172	4,125	4,078
	その他	一日平均使用水量	(m^3/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	有収水量		(m^3/日)	53,515	52,048	52,075	50,892	50,633	50,870	49,378	49,267	49,263	49,319	48,957	48,700	48,479	48,212	47,959	47,686	47,433	47,198
	無収水量		(m^3/日)	1,921	1,718	1,479	1,561	1,486	1,577	1,575	1,707	1,945	1,867	1,648	1,582	1,567	1,596	1,553	1,585	1,541	1,566
有効水量			(m^3/日)	55,436	53,766	53,554	52,453	52,119	52,447	50,953	50,974	51,208	51,186	50,605	50,282	50,046	49,808	49,512	49,271	48,974	48,764
無効水量			(m^3/日)	8,192	8,239	8,273	8,683	9,613	8,170	7,883	7,798	7,719	8,085	7,295	7,118	6,954	6,792	6,688	6,529	6,426	6,336
一日平均給水量			(m^3/日)	63,628	62,005	61,827	61,136	61,732	60,617	58,836	58,772	58,927	59,271	57,900	57,400	57,000	56,600	56,200	55,800	55,400	55,100
一人一日平均給水量			（ℓ/人）	387	380	380	375	380	374	363	363	364	367	358	356	354	353	351	350	348	347
一日最大給水量			(m^3/日)	71,808	68,524	71,670	71,044	69,157	66,750	64,062	65,456	64,522	63,863	67,300	66,700	66,300	65,800	65,300	64,900	64,400	64,000
一人一日最大給水量			（ℓ/人）	436	419	440	436	426	412	395	404	398	396	417	414	412	410	408	407	405	404
有収率			（％）	84.1	83.9	84.2	83.2	82.0	83.9	83.9	83.8	83.6	83.2	84.7	84.9	85.1	85.3	85.4	85.6	85.7	85.8
有効率			（％）	87.1	86.7	86.6	85.8	84.4	86.5	86.6	86.7	86.9	86.4	87.4	87.6	87.8	88.0	88.1	88.3	88.4	88.5
負荷率			（％）	88.6	90.5	86.3	86.1	89.3	90.8	91.8	89.8	91.3	92.8	86.1	86.1	86.1	86.1	86.1	86.1	86.1	86.1