器具表

器具名	仕様	屋外	1階			2階		計	備考
			男子便所	女子便所	シャワー室	湯沸室	便所		
洋風大便器	C-720. S-710B. TS-116ND		1	1			1	3	2階のみTCF-105
和風大便器	C-750V. S-570B. TS-116MD		2	3			1	6	
小便器	U-406C. TEA-100		7				3	10	USシステム
埋め込型洗面器	L-525TS. TL-605A. TL-340CR		2	2			1	5	
掃除用流し	SK-22A. T-37SN. T-23AE20			1				1	
化粧鏡	TS-119FS5		2	2			1	5	
シャワーセット	TM-145CGNR				4			4	
自在水栓	T-130AR13					1		1	
万能ホーム水栓	T-200S13	8						8	
ガスコック	1/2×3/8					1		1	
瞬間ガス湯沸器	5号 元止式					1		1	
給湯器	55号 据置型 屋外	1						1	TP-WO5550R
水栓柱	[illegible] 900H	2						2	

機器表

記号	機器名	仕様	電気容量 (kw)	電源 (60Hz)	数量	備考
AC-1	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	屋外機（耐重塩害仕様） 冷房能力 28.0kw 暖房能力 31.5kw 圧縮機容量 送風機容量	 7.5 0.185	 3φ200V 3φ200V	1	PUHY-J280M-A-BSG 屋外機、コンクリート基礎共
AC-90	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機、天井埋込カセット型（4方吹出） 冷房能力 9.0kw 暖房能力 10.0kw 送風機容量	0.07	1φ200V	1	PLFY-J900M-A 化粧パネル共
AC-71	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機、天井埋込カセット型（4方吹出） 冷房能力 7.1kw 暖房能力 8.0kw 送風機容量	0.05	1φ200V	1	PLFY-J7.1GM-A 化粧パネル共
AC-56	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機、天井埋込カセット型（4方吹出） 冷房能力 5.6kw 暖房能力 6.3kw 送風機容量	0.05	1φ200V	2	PLFY-J5.6GM-A 化粧パネル共
AC-56	空冷ヒートポンプ式 パッケージエアコン	室内機、天井埋込カセット型（2方吹出） 冷房能力 5.5kw 暖房能力 6.3kw 送風機容量	0.085	1φ200V	1	PLFY-J56LMD-A 化粧パネル共

※ ネットワークリモコン、及びグループリモコン、分岐管等の取付含む。
二次側電気配線工事は本工事にて施工する。

排水桝表

NO	仕様		寸法			深さ	備考
1	小口径桝	COM	45L		100	300	ミカゲ蓋
2	〃	〃	S		〃	380	〃
3	〃	〃	45L		〃	460	〃
4	〃	〃	45L		〃	480	〃
5	〃	〃	90L		〃	530	〃
6	〃	〃	〃		〃	560	〃
7	〃	〃	〃		〃	670	〃
8	〃	〃	〃		〃	700	〃
A	排水桝	（RC）	360	×	360	300	コンクリート蓋
B	〃	〃	〃	×	〃	350	〃
C	〃	〃	〃	×	〃	400	〃
D	〃	〃	〃	×	〃	450	〃
E	〃	〃	450	×	450	720	〃
F	〃	〃	360	×	360	450	〃
G	〃	〃	〃	×	〃	400	〃
H	〃	〃	〃	×	〃	300	〃
I	〃	〃	〃	×	〃	320	〃
J	〃	〃	〃	×	〃	340	〃
K	〃	〃	〃	×	〃	360	〃

※ 上記深さは参考値であり、現状に沿った深さをとする。

機器表

記号	機器名	仕様	電気容量 (kw)	電源 (60Hz)	数量	備考
F-1	換気扇	天井埋め込型換気扇（空調型） 100φ×145CMH SUS丸型フードギャラリ付 FD付	0.145	1φ100V	5	VL-120Z
F-2	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型） 150φ×700CMH SUS丸型フードギャラリ付 FD付	0.105	1φ100V	2	VD-23ZXP₂-C
F-3	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型） 150φ×570CMH SUS丸型フードギャラリ付 FD付	0.082	1φ100V	3	VD-23ZB4
F-4	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型） 150φ×380CMH SUS丸型フードギャラリ付 FD付	0.046	1φ100V	1	VD-20ZB4
F-5	換気扇	天井埋め込型換気扇（低騒音型） 150φ×325CMH SUS丸型フードギャラリ付 FD付	0.036	1φ100V	1	VD-18ZB4

※ 図示によりFDを取付する。

工事名	平成 7 年度 ふるさとづくり事業 竜洋スポーツ公園整備 管理棟建築工事		
工事箇所	竜洋町南平松地内		
図面の種類	機械設備工事 （機器表.器具表）		
縮尺		図面番号 M 2	葉中 58
測量年月日 H・ ・ ・		設計年月日 H・ ・ ・	
事務所名	竜洋町		