

令和7年度 磐田市クリーンセンター維持管理記録（焼却炉1号・2号）

1 処理した一般廃棄物の種類及び数量

		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
可燃ごみ	1号炉	トン	-											
	2号炉		2,721.05											

2 燃焼室内の燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-											
2号炉		903											

3 集じん器に流入する燃焼ガスの温度（月平均）

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	℃	-											
2号炉		175											

4 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんを除去した日

1号炉	日	運転中は常時実施
2号炉		運転中は常時実施

5 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度（1時間値の月の平均） 測定場所：煙突

	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1号炉	ppm	-											
2号炉		1											

6 煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類の濃度（1） 測定場所：煙突

	単位	法規制値	自主規制値	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日	測定結果	測定年月日	測定結果の得られた年月日
1号炉	ng-TEQ/m³N	0.1	0.05						
2号炉	ng-TEQ/m³N	0.1	0.05	0.00000290	R7.4.8	R7.4.18			

7 煙突から排出されるばい煙濃度

測定場所: 煙突

1号炉	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01			
	いおう酸化物	ppm	* K値	20			
	窒素酸化物	ppm	250	50			
	塩化水素	ppm	430	45			
	測定年月日						
	測定結果の得られた年月日						
	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01			
	いおう酸化物	ppm	* K値	20			
	窒素酸化物	ppm	250	50			
	塩化水素	ppm	430	45			
	測定年月日						
	測定結果の得られた年月日						
2号炉	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01	0.001未満		
	いおう酸化物	ppm	* K値	20	1未満		
	窒素酸化物	ppm	250	50	24		
	塩化水素	ppm	430	45	1未満		
	測定年月日				R7.4.8		
	測定結果の得られた年月日				R7.4.18		
	測定項目	単位	法規制値	自主規制値	測定結果		
	ばいじん	g/m ³ N	0.04	0.01			
	いおう酸化物	ppm	* K値	20			
	窒素酸化物	ppm	250	50			
	塩化水素	ppm	430	45			
	測定年月日						
	測定結果の得られた年月日						

* K値＝17.5(約3,000ppm、約80m³N/h)