

令和6年度 上水道水質検査結果

【配水系統】見付配水場

【採水地点】西山第1公園

〇水道法に基づいて検査する  
水質基準項目

| No. | 検査項目                               | 採水日           | 4月22日 |            | 5月13日 |       | 6月3日  |          | 7月1日  |       | 8月5日     |     | 9月2日 |     | 10月7日 |     | 11月11日 |     | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
|-----|------------------------------------|---------------|-------|------------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-----|------|-----|-------|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|
|     |                                    |               | 基準値   | 測定値        | 測定値   | 測定値   | 測定値   | 測定値      | 測定値   | 測定値   | 測定値      | 測定値 | 測定値  | 測定値 | 測定値   | 測定値 | 測定値    | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 | 測定値 |
|     | 水温 (°C)                            |               |       | 18         | 20    | 21.5  | 24    | 30.8     | 26.2  | 26    | 20.5     |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
|     | 気温 (°C)                            |               |       | 23.4       | 20.7  | 26.4  | 26.7  | 34.9     | 31.1  | 26    | 24.7     |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
|     | 採水時残留塩素 (mg/L)                     | 0.1mg/L以上     |       | 0.4        | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3      | 0.4   | 0.2   | 0.4      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 1   | 一般細菌                               | 100CFU/mL以下   |       | 0          | 0     | 0     | 0     | 0        | 0     | 0     | 0        |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 2   | 大腸菌                                | 検出されないこと      | 検出しない | 検出しない      | 検出しない | 検出しない | 検出しない | 検出しない    | 検出しない | 検出しない | 検出しない    |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 3   | カドミウム及びその化合物                       | 0.003mg/L以下   | ---   | 0.00015未満  | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 4   | 水銀及びその化合物                          | 0.0005mg/L以下  | ---   | 0.00005未満  | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 5   | セレン及びその化合物                         | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 6   | 鉛及びその化合物                           | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 7   | ヒ素及びその化合物                          | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 8   | 六価クロム化合物                           | 0.02mg/L以下    | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 9   | 亜硝酸態窒素                             | 0.04mg/L以下    | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 10  | シアン化物イオン及び塩化シアン                    | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満  |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 11  | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                      | 10mg/L以下      | ---   | 0.4        | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 12  | フッ素及びその化合物                         | 0.8mg/L以下     | ---   | 0.05未満     | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 13  | ホウ素及びその化合物                         | 1mg/L以下       | ---   | 0.02       | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 14  | 四塩化炭素                              | 0.002mg/L以下   | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 15  | 1,4-ジオキサン                          | 0.05mg/L以下    | ---   | 0.003未満    | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 16  | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04mg/L以下    | ---   | 0.0004未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 17  | ジクロロメタン                            | 0.02mg/L以下    | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 18  | テトラクロロエチレン                         | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 19  | トリクロロエチレン                          | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 20  | ベンゼン                               | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 21  | 塩素酸                                | 0.6mg/L以下     | ---   | 0.06未満     | ---   | ---   | ---   | 0.06     | ---   | ---   | 0.06未満   |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 22  | クロロ酢酸                              | 0.02mg/L以下    | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---   | 0.002未満  | ---   | ---   | 0.002未満  |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 23  | クロロホルム                             | 0.06mg/L以下    | ---   | 0.0059     | ---   | ---   | ---   | 0.0098   | ---   | ---   | 0.0034   |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 24  | ジクロロ酢酸                             | 0.03mg/L以下    | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---   | 0.003    | ---   | ---   | 0.002未満  |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 25  | ジブロモクロロメタン                         | 0.1mg/L以下     | ---   | 0.0005     | ---   | ---   | ---   | 0.0008   | ---   | ---   | 0.0004   |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 26  | 臭素酸                                | 0.01mg/L以下    | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---   | 0.001未満  | ---   | ---   | 0.001未満  |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 27  | 総トリハロメタン ※1                        | 0.1mg/L以下     | ---   | 0.01未満     | ---   | ---   | ---   | 0.01     | ---   | ---   | 0.01未満   |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 28  | トリクロロ酢酸                            | 0.03mg/L以下    | ---   | 0.004      | ---   | ---   | ---   | 0.005    | ---   | ---   | 0.002    |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 29  | ブロモジクロロメタン                         | 0.03mg/L以下    | ---   | 0.0021     | ---   | ---   | ---   | 0.0031   | ---   | ---   | 0.0014   |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 30  | ブロモホルム                             | 0.09mg/L以下    | ---   | 0.0002未満   | ---   | ---   | ---   | 0.0002未満 | ---   | ---   | 0.0002未満 |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 31  | ホルムアルデヒド                           | 0.08mg/L以下    | ---   | 0.004未満    | ---   | ---   | ---   | 0.004未満  | ---   | ---   | 0.004未満  |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 32  | 亜鉛及びその化合物                          | 1mg/L以下       | ---   | 0.004      | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 33  | アルミニウム及びその化合物                      | 0.2mg/L以下     | ---   | 0.026      | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 34  | 鉄及びその化合物                           | 0.3mg/L以下     | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 35  | 銅及びその化合物                           | 1mg/L以下       | ---   | 0.005      | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 36  | ナトリウム及びその化合物                       | 200mg/L以下     | ---   | 7          | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 37  | マンガン及びその化合物                        | 0.05mg/L以下    | ---   | 0.001未満    | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 38  | 塩化物イオン                             | 200mg/L以下     | 10    | 9.4        | 9     | 10    | 6.8   | 10       | 8.2   | 8.8   |          |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 39  | カルシウム、マグネシウム等(硬度)                  | 300mg/L以下     | ---   | 35         | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 40  | 蒸発残留物                              | 500mg/L以下     | ---   | 77         | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 41  | 陰イオン界面活性剤                          | 0.2mg/L以下     | ---   | 0.02未満     | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 42  | ジェオスミン                             | 0.00001mg/L以下 | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 43  | 2-メチルイソボルネオール                      | 0.00001mg/L以下 | ---   | 0.000001未満 | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 44  | 非イオン界面活性剤                          | 0.02mg/L以下    | ---   | 0.002未満    | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 45  | フェノール類                             | 0.005mg/L以下   | ---   | 0.0005未満   | ---   | ---   | ---   | ---      | ---   | ---   | ---      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 46  | 有機物(全有機炭素(TOC)の量)                  | 3mg/L以下       | 0.2   | 0.3        | 0.3   | 0.3   | 0.3   | 0.3      | 0.3   | 0.4   | 0.2      |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 47  | pH値                                | 5.8~8.6       | 7.4   | 7.4        | 7.4   | 7.5   | 7.7   | 7.5      | 7.6   | 7.5   |          |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 48  | 味                                  | 異常でないこと       | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 49  | 臭気                                 | 異常でないこと       | 異常なし  | 異常なし       | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     | 異常なし  | 異常なし  | 異常なし     |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 50  | 色度                                 | 5度以下          | 0.5未満 | 0.5未満      | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    | 0.5未満 | 0.5未満 | 0.5未満    |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |
| 51  | 濁度                                 | 2度以下          | 0.1未満 | 0.1未満      | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    | 0.1未満 | 0.1未満 | 0.1未満    |     |      |     |       |     |        |     |     |     |     |     |

適合

※1 総トリハロメタンとはクロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン、ブロモホルムの各濃度の総和