

施設名：池田水源　採水場所：池田上新田公園

項目	単位	基準値	2026/04/27	2026/05/18	2026/06/01	2026/07/06	2026/08/03	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道						
水温	℃	－	18.5	17.8	18.0	22.5	20.8	5	0	19.5	22.5	17.8	2026/07/06
気温	℃	－	22.8	27.0	28.0	22.9	34.6	5	0	27.1	34.6	22.8	2026/08/03
残留塩素濃度	mg/L	－	0.15	0.3	0.3	0.3	0.3	5	0	0.27	0.3	0.15	2026/05/18
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	1	5	0	0	1	0	2026/08/03
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	5	0	――	――	――	――
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	――	0.00015未満	――	――	――	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	――
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	――	0.00005未満	――	――	――	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	――
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.0005未満	――	――	――	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	――
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.0005未満	――	――	――	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	――
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.0005未満	――	――	――	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	――
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	――	0.002未満	――	――	――	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	――	0.004未満	――	――	――	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	――
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.001未満	――	――	0.001未満	2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	――	0.6	――	――	――	1	0	0.60	0.60	0.60	2026/05/18
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	――	0.05未満	――	――	――	1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	――
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	0.03	――	――	――	1	0	0.03	0.03	0.03	2026/05/18
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	――	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	――	0.003未満	――	――	――	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	――
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	――	0.0004未満	――	――	――	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	――
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	――	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	――	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	――	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	――	0.000005未満	――	――	0.000005未満	2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	――
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	――	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	――	0.06未満	――	――	0.06未満	2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	――
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	――	0.002未満	――	――	0.002未満	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.002未満	――	――	0.002未満	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	――	0.001未満	――	――	0.001未満	2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	――	0.01未満	――	――	0.01未満	2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	――
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.002未満	――	――	0.002未満	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	――	0.0002未満	――	――	0.0002未満	2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	――
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	――	0.004未満	――	――	0.004未満	2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	――
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	0.004	――	――	――	1	0	0.004	0.004	0.004	2026/05/18
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	――	0.005未満	――	――	――	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	――
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	――	0.02未満	――	――	――	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	――
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	――	0.006	――	――	――	1	0	0.006	0.006	0.006	2026/05/18
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	――	5.0	――	――	――	1	0	5.0	5.0	5.0	2026/05/18
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	――	0.001未満	――	――	――	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	――
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	4.2	4.3	4.2	4.3	4.2	5	0	4.2	4.3	4.2	2026/05/18
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	――	47	――	――	――	1	0	47	47	47	2026/05/18
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	――	83	――	――	――	1	0	83	83	83	2026/05/18
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	――	0.02未満	――	――	――	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	――
ジェオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	――	0.000001未満	――	――	――	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	――
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	――	0.000001未満	――	――	――	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	――
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	――	0.002未満	――	――	――	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	――
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	――	0.0005未満	――	――	――	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	――
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	5	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	――
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.8	7.8	7.8	7.8	5	0	7.8	7.8	7.7	2026/05/18
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	5	0	――	――	――	――
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	5	0	――	――	――	――
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	――
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	5	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	――
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合						