

施設名：川袋受水点 採水場所：白羽神社

項目	単位	基準値	2026/04/27	2026/05/18	2026/06/01	2026/07/06	2026/08/03	2026/09/07	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道						
水温	℃	－	17.2	20.5	21.2	23.0	28.0	26.8	6	0	22.8	28.0	17.2	2026/08/03
気温	℃	－	20.7	25.8	25.7	23.5	31.5	24.4	6	0	25.3	31.5	20.7	2026/08/03
残留塩素濃度	mg/L	－	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	6	0	0.3	0.3	0.3	---
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	0	2026/09/07
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	6	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	0.00015未満	---	---	---	---	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	0.5	---	---	---	---	1	0	0.50	0.50	0.50	2026/05/18
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	---	---	1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.02	---	---	---	---	1	0	0.02	0.02	0.02	2026/05/18
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	0.003未満	---	---	---	---	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	---	---	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	0.000005未満	---	---	0.000005未満	---	2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0061	---	---	0.0090	---	2	0	0.0076	0.0090	0.0061	2026/08/03
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002	---	---	0.002未満	---	2	0	0.001	0.002	0.002未満	2026/05/18
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0003	---	---	0.0008	---	2	0	0.0006	0.0008	0.0003	2026/08/03
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01	---	2	0	0.01	0.01	0.01未満	2026/08/03
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.004	---	---	0.004	---	2	0	0.004	0.004	0.004	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0019	---	---	0.0029	---	2	0	0.0024	0.0029	0.0019	2026/08/03
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.008	---	---	---	---	1	0	0.008	0.008	0.008	2026/05/18
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	0.019	---	---	---	---	1	0	0.019	0.019	0.019	2026/05/18
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	5.7	---	---	---	---	1	0	5.7	5.7	5.7	2026/05/18
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	9.3	8.4	7.6	10	8.0	11	6	0	9.1	11	7.6	2026/09/07
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	33	---	---	---	---	1	0	33	33	33	2026/05/18
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	70	---	---	---	---	1	0	70	70	70	2026/05/18
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジエオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルソルボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	6	0	0.4	0.5	0.4	2026/09/07
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.4	7.4	7.6	7.4	7.6	7.6	6	0	7.5	7.6	7.4	2026/06/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合						