

施設名：小立野水源 採水場所：豊田第4分団詰所

項目	単位	基準値	2026/04/27	2026/05/18	2026/06/01	2026/07/06	2026/08/03	2026/09/07	測定回数	不適回数	平均値	最大値	最小値	最大値検出日
			上水道	上水道	上水道	上水道	上水道	上水道						
水温	℃	－	20.0	22.5	24.5	24.5	29.9	23.0	6	0	24.1	29.9	20.0	2026/08/03
気温	℃	－	21.6	27.5	29.4	23.2	33.8	24.0	6	0	26.6	33.8	21.6	2026/08/03
残留塩素濃度	mg/L	－	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	6	0	0.3	0.3	0.2	2026/05/18
一般細菌	CFU/mL	100CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	---
大腸菌	－	検出されないこと	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	検出しない	6	0	---	---	---	---
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003mg/L以下	---	0.00015未満	---	---	---	---	1	0	0.00015未満	0.00015未満	0.00015未満	---
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005mg/L以下	---	0.00005未満	---	---	---	---	1	0	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	---
セレン及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
鉛及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
六価クロム化合物	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04mg/L以下	---	0.004未満	---	---	---	---	1	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10mg/L以下	---	1.1	---	---	---	---	1	0	1.10	1.10	1.10	2026/05/18
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8mg/L以下	---	0.05未満	---	---	---	---	1	0	0.05未満	0.05未満	0.05未満	---
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.03	---	---	---	---	1	0	0.03	0.03	0.03	2026/05/18
四塩化炭素	mg/L	0.002mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05mg/L以下	---	0.003未満	---	---	---	---	1	0	0.003未満	0.003未満	0.003未満	---
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04mg/L以下	---	0.0004未満	---	---	---	---	1	0	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	---
ジクロロメタン	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
トリクロロエチレン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
PFOS及びPFOA	mg/L	0.00005mg/L以下	---	0.000005未満	---	---	0.000005未満	---	2	0	0.000005未満	0.000005未満	0.000005未満	---
ベンゼン	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	---	---	1	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
塩素酸	mg/L	0.6mg/L以下	---	0.06未満	---	---	0.06未満	---	2	0	0.06未満	0.06未満	0.06未満	---
クロロ酢酸	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
クロロホルム	mg/L	0.06mg/L以下	---	0.0005	---	---	0.0013	---	2	0	0.0009	0.0013	0.0005	2026/08/03
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0004	---	2	0	0.0002	0.0004	0.0002未満	2026/08/03
臭素酸	mg/L	0.01mg/L以下	---	0.001未満	---	---	0.001未満	---	2	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
総トリハロメタン	mg/L	0.1mg/L以下	---	0.01未満	---	---	0.01未満	---	2	0	0.01未満	0.01未満	0.01未満	---
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.002未満	---	---	0.002未満	---	2	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03mg/L以下	---	0.0003	---	---	0.0005	---	2	0	0.0004	0.0005	0.0003	2026/08/03
ブロモホルム	mg/L	0.09mg/L以下	---	0.0002未満	---	---	0.0002未満	---	2	0	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	---
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08mg/L以下	---	0.004未満	---	---	0.004未満	---	2	0	0.004未満	0.004未満	0.004未満	---
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.003	---	---	---	---	1	0	0.003	0.003	0.003	2026/05/18
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2mg/L以下	---	0.005未満	---	---	---	---	1	0	0.005未満	0.005未満	0.005未満	---
鉄及びその化合物	mg/L	0.3mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
銅及びその化合物	mg/L	1.0mg/L以下	---	0.018	---	---	---	---	1	0	0.018	0.018	0.018	2026/05/18
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200mg/L以下	---	5.8	---	---	---	---	1	0	5.8	5.8	5.8	2026/05/18
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05mg/L以下	---	0.001未満	---	---	---	---	1	0	0.001未満	0.001未満	0.001未満	---
塩化物イオン	mg/L	200mg/L以下	5.3	5.5	5.4	5.5	5.6	5.6	6	0	5.5	5.6	5.3	2026/08/03
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300mg/L以下	---	62	---	---	63	---	2	0	63	63	62	2026/08/03
蒸発残留物	mg/L	500mg/L以下	---	120	---	---	110	---	2	0	115	120	110	2026/05/18
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2mg/L以下	---	0.02未満	---	---	---	---	1	0	0.02未満	0.02未満	0.02未満	---
ジエオスミン	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
2-メチルソルボルネオール	mg/L	0.00001mg/L以下	---	0.000001未満	---	---	---	---	1	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	---
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02mg/L以下	---	0.002未満	---	---	---	---	1	0	0.002未満	0.002未満	0.002未満	---
フェノール類	mg/L	0.005mg/L以下	---	0.0005未満	---	---	---	---	1	0	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	---
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3mg/L以下	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	0.2未満	6	0	0.2未満	0.2未満	0.2未満	---
pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	6	0	7.7	7.7	7.6	2026/06/01
味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	0	---	---	---	---
臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	6	0	---	---	---	---
色度	度	5度以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	6	0	0.5未満	0.5未満	0.5未満	---
濁度	度	2度以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	6	0	0.1未満	0.1未満	0.1未満	---
上記項目についての水質基準適合判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合						